



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЗЕРНОГРАДСКОМУ РАЙОНУ

ул. Чапаева, 10 г. Зерноград, 347740 Тел:факс: 8(86339) 4-00-01, E-mail: 54grn_md@mail.ru
«Единый телефон дозвона»: (863) 239-99-99

Предписание № 11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

"МБДОУ д/с Березка Зерноградского района"

Заведующей "МБДОУ д/с Березка Зерноградского района"

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зерноградского района по пожарному надзору от «21» октября 2021 года № 91, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» ноября 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «02» ноября 2021 г. Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – лейтенантом внутренней службы костенко В.В. проведена плановая выездная проверка объекта защиты - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» Зерноградского района, дошкольное образовательное учреждение, по адресу(ам): 347734, Ростовская область, Зерноградский район, х. Заполосный, ул. Степная, 18, совместно с представителем МБДОУ д/с Березка Нагорная Э.М.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения средств пожаротушения.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 36	01.02.2022г.	
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 23	01.02.2022г.	
3.	На путях эвакуации знаки пожарной безопасности расположены на	НТБ 104-03 п.3.11 СП 3.13130.2009 п.5.5	01.02.2022г.	

	ненормативной высоте.		
4.	Управление эвакуацией людей находится в неисправном состоянии (не горят таблички Выход).	ФЗ 123 ст 84 п 1	01.02.2022г
5.	На объекте защиты допускается хранение мебели (шкафа) под лестничным маршем;	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16 подпункт «к»	01.02.2022г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по зерноградскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Костенко В.В.
«02» ноября 2021г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«02» ноября 2021г.

Заведующая
"МБДОУ д/с Березка зерноградского района"
Нагорная Э.М.



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЗЕРНОГРАДСКОМУ РАЙОНУ
ул. Чакалова, 10 г. Зерноград, 347740 Телефон: 8(86359) 4-00-01, E-mail: 54gpr_md@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 13

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

"Филиал МБДОУ д/с Березка – д/с Ручеек Зерноградского района"

Заведующей "МБДОУ д/с Ручеек Зерноградского района"

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зерноградского района по пожарному надзору от «21» октября 2021 года № 91, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «01» ноября 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «02» ноября 2021 г. Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – лейтенантом внутренней службы Костенко В.В. проведена плановая выездная проверка объекта защиты - Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно - речевого развития детей Березка Зерноградского района - детский сад Ручеек, по адресу(ам): 347734, Ростовская область, Зерноградский район, х. Голубовка, ул. Центральная, 41/4, совместно с представителем МБДОУ д/с Ручеек Тугаева Е.А.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения средств пожаротушения.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 36	01.02.2022г.	
2.	Нормируемые пределы огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности эвакуационных дверей не соответствуют нормам и требованиям пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2022г.	

		безопасности" статья 88		
3.	На путях эвакуации знаки пожарной безопасности расположены на ненормативной высоте.	НПБ 104-03 п.3.11 СП 3.13130.2009 п.5.5	01.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Костенко В.В.
«02» ноября 2021г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«02» ноября 2021г.

Заведующая
"Филиал МБДОУ д/с Березка – д/с
Ручеек зерноградского района"
Тугаева Е.А.



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЗЕРНОГРАДСКОМУ РАЙОНУ

ул. Чапаева,10 г. Зерноград, 347730. Телефоны: 8(86359) 4-90-91. E-mail: 54ppn_npd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

"МБДОУ д/с имени В.М.Касьяненко Зерноградского района"

Заведующей "МБДОУ д/с имени В.М.Касьяненко Зерноградского района"

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зерноградского района по пожарному надзору от «21» октября 2021 года № 91, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «01» ноября 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «02» ноября 2021 г. Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – лейтенантом внутренней службы Костенко В.В. проведена плановая выездная проверка объекта защиты - Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада Березка Зерноградского района - детский сад имени В.М.Касьяненко, по адресу(ам): 347734, Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды, ул. Ленина, 51а, совместно с представителем МБДОУ д/с имени В.М.Касьяненко Лаушкина С.В.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не осуществляется своевременная и в полном объеме уборка мусора, сухой растительности и покос травы правообладателем земельного участка.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 67	01.02.2022г.	
2.	Не организованы руководителем организации работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2010г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.54	01.02.2022г.	
3.	Журнал учета первичных средств пожаротушения ведется недолжным образом.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2010г «Об утверждении правил противопожарного режима	01.02.2022г.	

		в РФ» п.60	
4.	В искусственном водоеме (резервуаре) отсутствует вода.	Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья62	01.02.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы

по Черноградскому району

управления надзорной деятельности и

профилактической работы

Главного управления МЧС России

по Ростовской области

лейтенант внутренней службы

Костенко В.В.

«02» ноября 2021г.


Людмила

Предписание для исполнения получил:


Суровикова

«02» ноября 2021г.

ИО заведующего Филиалом
МБДОУ «Березка» Черноградского
района - д/с имени В.М.Касьяненко
Черноградского района"
Лаушкина С.В.